



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **TSE**

**BELGE NUMARASI** 009901-TSE-01/02  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 20.10.2010  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 30.01.2019  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SIT. 1342.SOK. NO:68  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* TİC. LTD. ŞTİ.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SIT. 1342.SOK. NO:68  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* YENİMAHALLE ANKARA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 009901-TSE-01/01  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** "ob ortaklar bir elek.ürt.inş.paz.san. ve tic.ltd.şti.  
*REGISTERED TRADE MARK* şekil"ibareli

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -  
*RELATED TURKISH STANDARD* Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları / 28.04.2009 -- TS EN 60282-1 / Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar / 21.02.2012

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

SİGORTA TABANLI ALTERNATİF AKIM AYIRICILAR/ SİGORTA TABANLI ALTERNATİF AKIM TOPRAKLI AYIRICILAR  
MODEL: HST630, HS630 , DST630, DS630  
HST1250, HS1250 , DST1250, DS1250  
TİP: BİNA İÇİ VE BİNA DIŞI  
ANMA GERİLİMİ: 36 kV  
ANMA FREKANSI: 50 Hz  
ANMA AKIMI: 630 A, 1250 A  
ANMA KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI: 16/40 kA( 630A) 25/62.5 kA (1250A)  
TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI: 16/40 kA (630A), 18/40 kA(1250A)  
KISA DEVRE BEYAN SÜRESİ: 1sn




Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

30/01/2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 009901-TSE-01/02nolu belge devamı) : ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -**

**Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları**

**/ 28.04.2009 -- TS EN 60282-1 / Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar / 21.02.2012**

**NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 AĞIR BUZ ŞARTLARINDA ÇALIŞMA DENEYİ YAPILMIŞTIR.**

**OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.101, 6.104, 6.105 VE EK A, 6.106 VE EK B, 6.107 VE EK C 6.108 VE EK F DENEYLERİ FIRMA İSTEĞİ ÜZERİNE UYGULANMAMIŞTIR**

**MODEL: HS-ALP-630, HS-ALS-630, HST-ALP-630, HST-ALS-630**

**TİP: BİNA DIŞI**

**ANMA GERİLİMİ: 36 kV**

**ANMA FREKANSI: 50 Hz**

**ANMA AKIMI: 630 A**

**ANMA KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI: 16/40 kA**

**TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI: 12/30 kA ( HST-ALP-630), 16/40 kA ( HST-ALS-630)**

**KISA DEVRE BEYAN SÜRESİ: 1sn**

**NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 ,6.101, 6.104, 6.105 VE EK A, 6.106 VE EK B, 6.107 VE EK C 6.108 VE EK F DENEYLERİ FIRMA İSTEĞİ ÜZERİNE UYGULANMAMIŞTIR.**



*J. Erata*  
30.10/2018

**Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK**

**ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ**

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

