



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009901-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.10.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 21.10.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER YENİMAHALLE ANKARATÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE YENİMAHALLE ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.01/TSE-15168
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI "ob ortaklar bir elek.ürt.inş.paz.san. ve tic.ltd.şti.
REGISTERED TRADE MARK şekil"ibareli

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
RELATED TURKISH STANDARD Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları / 28.04.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ
BÖLÜM 102 – YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM AYIRICI VE TOPRAKLAMA ANAHTARLARI (ALTERNATİF AKIM AYIRICILARI VE TOPRAKLAMA AYIRICILARI)

MODEL : HAT630, HA630 , DAT630, DA630
HAT1250, HA1250 , DAT1250, DA1250
TİPİ :BİNA İÇİ VE BİNA DIŞI
ANMA AKIMLARI : 630 A, 1250 A
BEYAN KISA DEVRE VE TEPE DAYANMA AKIMI: 16/40 kA(630A) 25/62.5 kA (1250A)
TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI: 16/40 kA(630A) 18/40 kA (1250A)
BEYAN KISA DEVRE SÜRESİ:1 sn.
ANMA GERİLİMİ : 36 kV



23/10/2017
GÖKTUĞ İLİSU
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=2msrhv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (009901-TSE-02/01 nolu belge devamı) : ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -

Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları / 28.04.2009

ANMA FREKANSI : 50 Hz

NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 AĞIR BUZ ŞARTLARINDA ÇALIŞMA DENEYİ YAPILMIŞTIR.

OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.101, 6.104, 6.105 VE EK A, 6.106 VE EK B, 6.107 VE EK C 6.108 VE EK F DENEYLERİ FIRMA İSTEĞİ ÜZERİNE UYGULANMAMIŞTIR.



23.10/2017
GÖKTEKİN İLİSÜ
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

